



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku i efektywność energetyczna
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013
Nr POIS.09.02.00-00-024/10-00

Grajewo, dn. 18.01.2012 r.

L.dz. 006/2012.....

KOREKTA ZAWIADOMIENIA Nr 2

ZAPYTANIA:

1. Zgodnie z pkt. III SIWZ (III Opis przedmiotu zamówienia) ppkt 1 przedmiotem zamówienia „Budowa węzłów ciepłych” dla projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów ciepłych” jest:

- Wymiana istniejących węzłów ciepłych na kompaktowe - 73 szt.
- Likwidacja grupowych węzłów ciepłych - 20 szt.
- Budowa węzłów ciepłych (w miejsce likwidowanych węzłów grupowych) - 136 szt.

na podstawie załączników do SIWZ tj:

Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 7

Zestawienie węzłów ciepłych -

Załącznik nr 8 Zakres robót

budowlanych - Załącznik nr 9

W żadnym z w/w załączników nie ma dokładnego przedmiaru lub opisu robót dotyczących likwidacji grupowych węzłów ciepłych - 20 szt.

natomiast w „Zestawienie węzłów ciepłych - Załącznik nr 8” w kolumnie 13 „Uwagi do zakresu prac w węzłach ciepłych” w wielu węzłach pojawiają się zapisy typu :

Zasilanie obecnie z węzła grupowego nr. 66, Wykonać przyłącze z rur preizolowanych + inst.

elektryczne z opomiarowaniem

lub

Zasilanie obecnie z węzła grupowego nr 87, Wykonać wcinę do wysokich parametrów + inst.

elektryczne z opomiarowaniem

lub

Zasilanie obecnie z węzła grupowego nr 120. Projekt inst. elektrycznych z opomiarowaniem

Czy w zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie przyłączy z rur preizolowanych , wcinę w istniejące sieci niezbędnych do zasilania węzłów ciepłych - wg kol. 13 w załączniku nr. 8?

KOREKTA ODPOWIEDZI:

Ad 1. Skreśla się treść odpowiedzi:

Do obliczeń temperatur instalacyjnych c.o. proszę zastosować parametry 85/65⁰C.

i zastępuje się zapisem:

Zgodnie ze SIWZ w zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie przyłączy z rur preizolowanych , wcinek w istniejące sieci niezbędnych do zasilania węzłów ciepłych - wg kol. 13 w załączniku nr. 8.

PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Radosław Zolnik mgr inż. Andrzej Czesław Bernatek

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
spółka z o.o.
19-203 Grajewo, ul. Targowa 2
NIP 719-11-94-986 REGON 450154594
KRS 0000030582, kapitał zakł. 3.481.000,00 zł