

Grajewo, dn. 19.02.2019 r.

Dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

"Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem"

WYJAŚNIENIE II (uzupełnienie do pytania 13)

Pytanie 13

Zamawiający określił w PFU, że silniki gazowe mogą pracować na gazie ziemnym lub skroplonym gazie LNG. Ze względu na możliwe 2 paliwa, zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że wykonawca ma wykonać jedną nitkę gazociągu od przyłącza gazowego DN225 mm, do budowanej elektrociepłowni i jedną ścieżkę gazową do zasilania agregatu?

Odpowiedź 13

*Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma wykonać jedną nitkę gazociągu od przyłącza gazowego DN225 do budowanej elektrociepłowni i **oddzielne ścieżki gazowe do zasilania każdego z agregatów.***

W pierwszym okresie czasu pracy tj. do czasu wykonania sytemu zasilania gazem ziemnym, sieciowym zamawiający dopuszcza zasilanie układu kogeneracyjnego ze stacji LNG. Zamawiający informuje ponadto, że wystąpił z wnioskiem do PSG o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej i na dzień dzisiejszy jeszcze ich nie posiada. W Grajewie w sąsiedztwie Zamawiającego wybudowana została stacja rozprężeniowa gazu LNG i trwa budowa sieci gazowej.


PREZES ZARZĄDU

mgr inż. *Redosław* Zolnik

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Spółka z o.o.
19-200 Grajewo, ul. Targowa 22
NIP 719-11-94-986 REGON 450154594
KRS 0000030582, kapitał zakł. **3.481.000,00 zł**