

## Załącznik 2 - Zestawienie elementów

Numer katalogowy (SAP)	Typ	Opis urządzenia	Ilość szt.
<b>Centrale, konsole, panele wyniesione, tablica synoptyczna</b>			
S54433-C113-A3	FC722-ZA	Centrala 2 pętle (252 adresy; 1,5A); zasilacz 150W; obudowa Comfort	1
<b>Akcesoria central</b>			
S54302-Z102-A1	BAT12-25	Akumulator 12V, 25Ah (28Ah, LL), VDS	2
S54400-A185-A1	FCI2025-A1	Moduł liniowy (C-NET) rozszerzenie z 2 do 4 pętli dla płyty FCI2023-A1 (1,5A)	1
A5Q00010126	FTO2001-A1	Drukarka (moduł RS232 niezbędny)	1
A5Q00005327	FCA2001-A1	Moduł RS232 (izolowany)	1
A5Q00014866	FCA2005-A1	Moduł sygnalizatorów (rozdział na 4 linie)	1
<b>Czujki i akcesoria</b>			
S54310-F1-A1	OP720	Czujka optyczna dymu, TF1-TF5 + TF7-TF9	21
S54310-F2-A1	OH720	Czujka wielodetektorowa (optyczno-termiczna), TF1-TF9	42
S54320-F7-A3	OOH740	Czujka wielodetektorowa (2xO, 2xT), TF1-TF9, ASAtchnology	79
S54319-F11-A1	DB721	Gniazdo czujki adresowalnej (z przejściem)	142
<b>Ręczne ostrzegacze pożarowe i akcesoria</b>			
A5Q00003087	FDME223	Ręczny ostrzegacz pożarowy IP64	38
A5Q00004023	FDMH293-R	Obudowa do FDM223 czerwona	38
BPZ:5470680001	DMZ1197-AD	Uszczelka do FDMH293 (wymagana dla IP64) (zamówienie- krotność 5szt. )	20
<b>Moduły i akcesoria</b>			
S54312-F2-A1	FDCIO221	Moduł 1 wejście / 1 wyjście (2A / 30 VDC/VAC)	1
A5Q00001984	FDCI222	Moduł 4 wejścia	1
A5Q00002369	FDCIO222	Moduł 4 wejścia / 4 wyjścia (4A / 250VAC)	7
S54312-F3-A1	FDCH221	Obudowa z pokrywą IP65	9
<b>Sygnalizatory</b>			
<b>Wewnętrzne</b>			
S54364-F1-A1	FDS224-R	Sygnalizator akustyczny pętlowy, czerwony; 99dB, ŚD CNBOP	9
S54364-B1-A1	FDB226-R	Puszka montażowa sygnalizatora adresowalnego, czerwona, ŚD CNBOP	5
S54364-B3-A1	FDB227-R	Puszka montażowa sygnalizatora adres., głęboka, czerwona, ŚD CNBOP	4
S54370-N28-A4	RoLP-Lx-RR	Sygnalizator akustyczno-optyczny w-2.4-7.5, IP65; światło czerwone	20
	Symphoni HO + LX Wall	Sygnalizator akustyczno-optyczny, 120 dB, IP21	6
PL2:WYR-PIP1AN	PIP-1AN/0,375A	Puszka instalacyjna	26
<b>Zasilacze Pulsar</b>			
PL2:PUL-EN54C-2A17	EN54C-2A17	(385x402x88+8); 1,2A / 2,0A 27,6VDC; 2x17Ah	7
PL2:PUL-EN54C-3A17	EN54C-3A17	(385x402x88+8); 2,2A / 3,0A 27,6VDC; 2x17Ah	1
A5Q00019677	FA2005-A1	Akumulator 12V, 17Ah, VDS	16
<b>System wczesnej detekcji Wagner</b>			
<b>Micro Sens</b>			
PL2:WAG-AD-05-3500	AD-05-3500	HB-TM Obudowa detektora TITANUS MICRO·SENS	8
PL2:WAG-AD-05-4300	AD-05-4300	DM-TM-50 Detektor TITANUS MICRO·SENS	5
PL2:WAG-AD-05-4000	AD-05-4000	DM-TM-10 Detektor TITANUS MICRO·SENS	3
PL2:WAG-AD-10-1400	AD-10-1400	FW-TM Folia frontowa TITANUS MICRO·SENS	8

<b>Filtry</b>			
PL2:WAG-AD-10-1960	<b>AD-10-1960</b>	LF-AD/a Filtr powietrza, < 15 µm	5
PL2:WAG-AD-10-2010	<b>AD-10-2010</b>	SF-400 Filtr specjalny, < 1 µm (długość: 400 mm)	3
<b>Naklejki redukcyjne</b>			
PL2:WAG-01-10-9330	<b>01-10-9330</b>	AF-BR Banderola zabezpieczająca naklejkę ( <i>min. zamówieniowe 10 szt.</i> )	30
	<b>01-10-9xxx</b>	AF-x.x Naklejka redukcyjna x.x mm; szczegółowe średnice po obliczeniach	30
<b>Orurowanie PVC</b>			
PL2:WAG:01-10-9010	<b>01-10-9010</b>	R-2519 Rura PVC 25 x 1,9 mm, szara 1m/ w odcinkach 2.0 m	350
PL2:WAG-01-10-9070	<b>01-10-9070</b>	R-2519-B90 Łuk 90° łagodny 25 mm, szary ( <i>min. zamówieniowe 10 szt.</i> )	40
PL2:WAG-01-10-9060	<b>01-10-9060</b>	R-2519-M Mufa PVC 25 mm, szara ( <i>min. zamówieniowe 10 szt.</i> )	200
PL2:WAG-01-10-9050	<b>01-10-9050</b>	R-2519-E Zaślepka końcowa PVC 25 mm, szara ( <i>min. zamówieniowe 10 szt.</i> )	20
PL2:WAG-01-10-9040	<b>01-10-9040</b>	R-2519-T Trójkąt PVC 25 mm, szary ( <i>min. zamówieniowe 10 szt.</i> )	20
PL2:WAG-01-35-1075	<b>01-35-1075</b>	NG 23 Uchwyt do rur ( <i>min. zamówieniowe 100 szt.</i> )	500
PL2:WAG-01-10-8020	<b>01-10-8020</b>	PA-PVC Trójkąt PVC z korkiem do testowania, szary	8
<b>Akcesoria orurowania</b>			
PL2:WAG-AD-10-0925	<b>AD-10-0925</b>	3KH-PVC; Zawór 3-drogowy z przyłączami, PVC	8
PL2:WAG-AD-10-0880	<b>AD-10-0880</b>	SSK-M/F; Szybkozłącze sprężonego powietrza	8